

Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрлігі
Төтенше жағдайлар комитеті
Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше
жағдайлар департаменті Арыс
ауданының
төтенше жағдайлар бөлімі



Отдел по чрезвычайным ситуациям
Арысского района Департамента по
чрезвычайным ситуациям Южно-
Казахстанской области Комитета по
чрезвычайным ситуациям Министерств
внутренних дел Республики Казахста

Арыс қаласы
тел.: 8-(725-40)-2-25-22

г.Арысь
тел.: 8-(725-40)-2-25-22

11.09.2017-ғы № 20/ЗТ-С-7 шығыс хаты

№ _____

**«Самырұқ» балабақшасы
ЖШС-нің меңгерушісі
Г.Саухимоваға**

Сіздің, 04.09.2017 жылғы өтініш хатыңызға сәйкес, Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлерімен 2017 жылдың 11 қыркүйегі күні Арыс қаласы, Байырқұм ауыл округі, Тұрғынбаев көшесі №47 А мекен жайда орналасқан «Самырұқ» балабақшасы ғимаратына өрт техникалық зерттеу жұмыстары жүргізіліп, зерттеу барысында өртке қарсы талаптарына сәйкес келетіндігі жөнінде хабарлаймын.

«Жеке және Заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 12,14-баптарына сәйкес, Сіз, өтінішіңізге қатысты қабылдаған бөлімнің шешімі бойынша, белгілі болған күннен бастап 3 айдан кешіктірмей, жоғары тұрған лауазымды тұлғаға немесе сотқа шағымдануыңызға құқығыңыз бар.

Қосымша: *Зерттеу нәтижесі туралы Акт-1 парақта.*

**Бөлім бастығы
азаматтық қорғау подполковнигі**  **Е.Абдикулов**

Орын: А.Бейсенов
Тел: 8(72540)- 22522

11.09.2017-ғы № 20/ЗТ-С-7 шығыс хаты

АКТ

11.09.2017 жыл

Арыс қаласы

Біз комиссия құрамында төмендегі растап қол қоюшылар: Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы атқарушы азаматтық қорғау подполковнигі Е.Абдикулов, Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы азаматтық қорғау аға лейтенанты А.Бейсенов және «Самырұқ» балабақшасы ЖШС-нің меңгерушісі Г.Саухимова болып 11.09.2017 жылы Арыс қаласы, Байыркұм ауыл округі, Тұрғанбаев көшесі №47 А мекен жайда «Самырұқ» балабақшасы орналасқан ғимаратында өрт техникалық зерттеу жұмыстарын жүргіздік.

Зерттеу барысында төмендегілер анықталды:

- объектінің құқық белгілейтін және рұқсат беретін құжаттары бар;
- электр жүйелері ПУЭ ережелерімен жүргізілген;
- Ғимараттың жұмыс жобасында эвакуациалық шығу жолдары қарастырылған, есіктер шығу бағытына қарама қарсы бағытта ашылады;
- объектіде автоматты өрт дабыл қаққышы кондырғысымен жабдықталған;
- көшіру жолдарында өздігінен жарық беретін «ШЫҒУ, ҚОСАЛҚЫ ШЫҒУ» белгілері орнатылған;
- Ғимарат алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған;
- Шатыр асты құрылыстары өртке қарсы сұйықтықпен өңделген;
- Объектіге өрт сөндіру автокөлігі өту мүмкіндігі қарастырылған.

**Арыс ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімі бастығы
азаматтық қорғау подполковнигі**

Е.Абдикулов

**Арыс ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімінің бас маманы
азаматтық қорғау аға лейтенанты**

А.Бейсенов

«Самырұқ» балабақшасы меңгерушісі

Г.Саухимова

